

Arran de la publicació el passat 11 de març de 2010 de

*l'Ordre VIV/561/2010, d'1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de **condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats***

i donat que a Catalunya segueix vigent el

Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

s'ofereix un RESUM de la **comparativa de la normativa d'accessibilitat** vigent

*Nota: Queden fora de l'àmbit d'aquesta comparativa els capítols de la Orden VIV/561:

- Capítol IV: Àrees d'estada
- Capítol XI: Senyalització i comunicació sensorial (excepte articles 45 i 46).

REIXES, ESCOCELLS I REGISTRES

Decret 135/1995	Ordre VIV/561
Les reixes i els registres es col·loquen enrasats amb el paviment circumdant.	Les reixes, escocells i tapes d'instal·lacions ubicats en les àrees d'ús de vianants no envairan l'itinerari de vianants accessible (excepte en plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la). Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran:
Les obertures de les reixes col·locades en itineraris de vianants tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de Ø3 cm com a màxim.	- En àrees d'ús de vianants obertures Ø ≤ 1cm - A la calçada obertura Ø ≤ 2,5cm
La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.	Quan enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, s'orientaran en sentit transversal a la marxa. Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat, enrasat amb el paviment circumdant. Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d'un gual a menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.



CRITERIS A APLICAR
Les reixes, escocells i tapes d'instal·lacions ubicats en les àrees d'ús de vianants no envairan l'itinerari de vianants accessible (excepte en plataforma única o properes a la línia de façana o parcel·la).
Es col·locaran enrasades amb el paviment i compliran: - En àrees d'ús de vianants obertures Ø ≤ 1cm - A la calçada obertura Ø ≤ 2,5cm
Quan enreixat format per buits longitudinals en zona vianants, s'orientaran en sentit transversal a la marxa.
Escocells coberts amb reixes, o reomplerts amb material compactat, enrasat amb el paviment circumdant.
Queda prohibida la col·locació de reixes en la cota inferior d'un gual a menys de 0,50m dels límits laterals externs del pas de vianants.

Nota: En els **Críteris a aplicar** s'inclouen totes les disposicions de les dues normatives i en aquelles on s'entra en contradicció, s'ha escollit el criteri més restrictiu.